Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100014032/FNOC/COL/2024/8554

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-May-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA

आवेदक का पता / Applicant Address	:	ST. AUGUSTINE EM HIGH SCHOOL KH. NO. 101/1/1, VILLAGE & TEHI- PUNASA DIST- KHANDWA KHANDWA 450114
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	:	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	:	Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	:	12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area:		20234 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address	:	ST. AUGUSTINE EM HIGH SCHOOL KH. NO. 101/1/1, VILLAGE& TEHI- PUNASA, KHANDWA PUNASA NAGAR PARISHAD

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- **रजिस्ट्रेशन नंबर** :- 6100014032 **भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।**

टिप्पणि / **Remarks-**

प्रति,
PRINCIPAL,
ST . AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA,
KH. NO. 101/1/1, VILLAGE & TEHI- PUNASA,
DIST- KHANDWA,

विषय:- आवेदन नंबर 6100014032, PRINCIPAL, ST . AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA, KH. NO. 101/1/1, VILLAGE & TEHI- PUNASA , DIST - Dhar , 12 मीटर ऊंचे, 20234 वर्ग मीटर एरिया वाले शैक्षणिक भवन हेतु"फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र" प्रदाय करने बाबत।

आवेदन नंबर 6100014032, PRINCIPAL, ST . AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA, KH. NO. 101/1/1, VILLAGE & TEHI- PUNASA , DIST - Dhar , 12 मीटर ऊंचे, 20234 वर्ग मीटर एरिया वाले शैक्षणिक भवन हेतु"फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र", प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त प्रमुख अधीक्षक फायर, पुलिसअग्निशमन सेवा इन्दौर द्वारा उक्त रिर्पोट पत्र क्रंमाक अशसे/सीएस /इ/रीडर /1593/2024 दिनांक 24.05.2024 से इ मेल द्वारा प्राप्त हुई ।

आवेदन नंबर 6100014032, PRINCIPAL, ST . AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA, KH. NO. 101/1/1, VILLAGE & TEHI- PUNASA , DIST - Dhar , 12 मीटर ऊंचे, 20234 वर्ग मीटर एरिया वाले शैक्षणिक भवन हेतु"फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र" हेतु पूर्व कार्यालय

Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100014032/FNOC/COL/2024/8554

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-May-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA

संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास , इंदौर के पत्र क्रंमाक 6100013971/FNOC/Col/2024/8103 dt 27-03-2024 से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र जारी किया गया है।

(1) आवेदक/स्वामी को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा:- फायर

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फर्स्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड'-2016 के भाग-04 के अनुसार) व्यवस्था करना भूमि विकास नियम 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100014032/FNOC/COL/2024/8554

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-May-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।
(5) आवेदक को ''फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट'' पत्र मे स्वीकृत उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे ''अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक ''फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट'' पत्र '' जारी किया जा सके और तदोपरात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर ''अग्नि प्राधिकारी'' को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

6 आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण प्रमुख अधीक्षक फायर, पुलिस अग्निशमन सेवा इन्दौर द्वारा भवन के फायर कंसलटेंन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिर्पोट (संलग्न) में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख उक्त रिर्पोट पत्र क्रंमाक/अशसे/सीएस/इ/रीडर / 1593/2024 दिनांक 24.05.2024 से इ मेल द्वारा प्राप्त की गई में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है। जिसका उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 4981/895002/2022/18-3 भोपाल दिनांक 16.12.2022 में उल्लेखित फीस राशि का निर्धारण निकाय द्वारा अपने पत्र क्रमांक पालिका/ पुनासा /59/ 2024 दिनांक 10.05.2024 से नियमनुसार किया गया है।
आवेदन क्रमांक 6100014032, PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA, द्वारा निकाय के पत्र क्रमांक पालिका/ पुनासा / 59/2024 दिनांक 10.05.2024 में जारी राशि रु. 9671/- अक्षरी रु नो हजार छ सौ इकत्तर निकाय में दिनांक 15.05.2024 को जमा करने की रसीद क्रमांक 34 प्रस्तुत की गई है।

7 आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर ''अग्निशमन प्राधिकारी'' को ''फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट'' निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8.आवेदक/स्वामी, भवन/फेक्ट्री को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई.एस.मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
9.आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा तथा शर्तो का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होगें।
10 म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के परीपत्र क्र. 14103 भोपाल दिनांक 05.08.2022 के परिपालन में विद्युत सुरक्षा/ ऑडिट का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ ।
11 आवेदक 6100014032, PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL/स्वामी को प्रदाय की जा रही अनुज्ञा जारी आदेश दिनांक से ''तीन वर्ष'' की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि ''दो माह पूर्व'' नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समयावधि में आवेदन प्रस्तुत न करने पर मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास नियत के दिशा निर्देश क्र. 4981/895002/2022/18-3 भोपाल दिनांक 16.12.2023 की कणिका क्र. 5 अनुसार फीस देय होगी प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा के दिनांक से 'एक माह पूर्व' यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।

Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100014032/FNOC/COL/2024/8554

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-May-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL ST AUGUSTI NE EM HIGH SCHOOL PUNASA

12 भवन स्वामी संचालक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिष्ट एवं प्रारूप में अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट अग्निशमन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगी

अतः समिति द्वारा लिखित शर्तो के अधीन आवेदक को ''फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र'' प्रदाय की जाती है।

SURYA KUMAR SINHA

Digitally signed by SURYA KUMAR SINHA
Date: 2024.05.30 18:13:56 +05'30'

Joint Director/Fire Officer INDORE

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh